

Sępólno, 19.12.2018r.

Or.IV.0003.3.2018

Grzegorz Borowski
Radny gm. Sępólno

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Sępólno informuję, że podzielam Pana zdanie dotyczące stanu wodociągów w naszej gminie. Obecna infrastruktura techniczna pozostawia wiele do życzenia. Większość stacji uzdatniania wody pochodzi z lat 70 – tych, a sama wieża ciśnienia z 1916r. Wyeliminowanie zagrożeń o których Pan wspomina wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi związanymi z budową nowych stacji uzdatniania wody, odwiertami nowych studni głębinowych, a także z budową sieci wodociągowej. Gmina Sępólno zwracała się o dofinansowanie na wyżej wspomniane cele do Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Agencji Nieruchomości Rolnych) jednak z negatywnym skutkiem. Wszystkie dotychczasowe inwestycje dotyczące wodociągów zostały wykonane z własnych środków przy pomocy pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. W obecnej chwili nie jest możliwe wykonanie sieci wodociągowej Gaj – Melejdry o której Pan wspomina, gdyż w 2017 roku został wybudowany rurociąg Gaj – Gierkiny, a SUW Smodajny nie jest już w stanie produkować więcej wody, podawać jej w odpowiedniej jakości i o odpowiednim ciśnieniu. W 2019 roku planuję się wykonanie projektu modernizacji SUW Stopki Osada oraz budowę nowej sieci wodociągowej Stopki Osada – Masuny – Dietrzychowo, co pozwoli wyeliminować SUW Masuny i Smodajny. Gmina Sępólno również w najbliższym roku planuje przeznaczyć środki finansowe na dokończenie wymiany rurociągu w części Sępólno, a kolejnym etapem może być budowa nowej stacji uzdatniania wody w mieście.

p.o. **DYREKTORA**
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępólnie

inż. Włodzimierz Pyrcz