

DECYZJA Nr 4/2022

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84 ust. 1, ust. 1 a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t. j. ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 lutego 2022 r. wraz z załącznikami w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia złożonego przez Grzegorza Kowalewskiego INNTECH Projektowanie i Nadzory działającego w imieniu Gminy Sępopól w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Sępopolu, gm. Sępopól”:

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji uzdatniania wody w Sępopolu gm. Sępopól” na działkach o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obręb nr 2 miasta Sępopól oraz 44 i 52/3 obręb nr 1 miasta Sępopól, gmina Sępopól

2. konieczność podjęcia następujących działań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

- prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00)
- zapewnić właściwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie
- zabezpieczyć plac budowy w materiał sorbencyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych; w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia
- należy ograniczyć emisję pyłu z placów budowy: m. in. unikać rozsypywania materiałów pylistych, składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia
- grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczającym dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; należy owinać je matami słomianymi i osłonić (oszałować) deskami o grubości min. 2 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm; wysokość osłonięcia – do pierwszych

konarów; roboty w obrębie korony drzew należy prowadzić ręcznie; w razie czasowego odsłonięcia korzenie osłonić matami słomianymi; w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych podlewać drzewa wodą;

- zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt, a w przypadku przedostania się ich do wykopu podjąć natychmiastowe działania mające na celu wypuszczenie ich poza rejon prowadzonych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2022 r. Grzegorza Kowalewskiego INNTECH Projektowanie i Nadzory działającego w imieniu Gminy Sępólno zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji uzdatniania wody w Sępólnie gm. Sępólno” na działkach o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obręb nr 2 miasta Sępólna oraz 44 i 52/3 obręb nr 1 miasta Sępólna, gmina Sępólna.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną dla terenu objętego wnioskiem. Teren, na którym jest planowane przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym tutejszy organ wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1839), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z tym iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art.71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) zgodnie z obowiązującą procedurą organ prowadzący postępowanie pismem znak GI.III.6220.4.2022 z dnia 1 marca 2022 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie znak WSTE.4220.41.2022.JS z dnia 16.03.2022 r. (wpływ 17.03.2022 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie w piśmie znak BI.ZZŚ.4.4360.35.2022.TS z dnia 16 marca 2022 r. (wpływ 18.03.2022 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w piśmie znak ZNS.9022.3.12.2022.KCh z dnia 9 marca 2022 r. (wpływ 11.03.2022 r.) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wyrazili opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę w/w opinię, stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i brak obowiązku sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym 158/2 i 158/1 obręb nr 2 miasta Sępólna oraz działkach 44 i 52/3 obręb nr 1 miasta Sępólna, gmina Sępólna.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- a) budowę nowego budynku SUW o wymiarach 18,38 m x 9,58 m;
- b) wykonanie nowej technologii SUW obejmującej:
 - uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm
 - wydajność instalacji technologicznej 60 m³/h
 - wydajność zestawu 140 m³/h zestaw czteropompowy

- napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1200 mm przed pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania
- orurowanie za stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej
- proces płukania w pełni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napędem pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym
- sposób płukania wodno-powietrznych- płukanie wodą uzdatnioną- pompa płuczna
- płukanie powietrzem przez dmuchawę
- ciśnienie wody na wyjściu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajności 140 m³/h, każda pompa z przypisanym falownikiem
- c) wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych naziemnych o pojemności 150 m³
- d) wykonanie odprowadzenia popłuczyn z budynku SUW do osadnika popłuczyn rurą PCV 200
- e) wykonanie nowego czterokomorowego osadnika popłuczyn wraz z instalacją pompki do odprowadzania popłuczyn
- f) wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyrównawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika popłuczyn z rur PCV 200
- g) wykonanie przewodów tłocznych i ssawnych zbiornika wyrównawczego z rur PE 160 i 200
- h) wykonanie nowych przyłączy studni głębinowych z rur PE fi 110
- i) montaż nowych pomp głębinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturą
- j) wykonanie nowych nadziemnych obudów studni głębinowych typu LANGE
- k) wykonanie nowych przyłączy energetycznych studni
- l) wykonanie przyłączy sterowniczych do zbiorników wyrównawczych
- ł) wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni głównej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- m) montaż agregatu prądotwórczego w budynku SUW z układem SZR
- n) montaż osuszaczy powietrza
- o) montaż grzejników elektrycznych i oświetlenia
- p) wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpięciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora
- r) wykonanie dróg wewnętrznych z nawierzchni z kostki betonowej
- s) wykonanie nowego przyłącza do sieci wodociągowej.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit a i oraz pkt. 3 lit a i c lokalizację instalacji przewidziano na terenie działki 158/2 i 158/1 obręb nr 2 miasta Sępólno objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Miasta Sępólno przyjętym Uchwałą nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 września 2011 r. natomiast działki nr 44 i 53/2 obręb nr 1 miasta Sępólno objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Części ulicy Wojska Polskiego w Sępólnie przyjętym Uchwałą nr XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 3 marca 2009 r.

Działka nr 158/2 w miejscowym planie przeznaczona jest pod urządzenia wodociągowe i rezerwę terenu pod stację redukcyjną gazu, natomiast działka 158/1 przeznaczona jest pod budownictwo

mieszkaniowe. Działka 52/3 przeznaczona jest pod urządzenia wodociągowe, a działka 44 przeznaczona jest pod drogę publiczną ul. Leśna w Sępopolu.

Obecnie Stacja Uzdatniania Wody w Sępopolu zasila w wodę miast Sępopol oraz wsie Romankowo, Miedna i Rygarby. Ujęcie wody w Sępopolu składa się z dwóch studni głębinowych do poboru wody podziemnej (SW-2 i SW-4) oraz z wieży ciśnień ze stacją uzdatniania wody (SUW) i zbiornikiem magazynowym wody. Otwory studzienne eksploatowane są naprzemiennie. Wieża po wybudowaniu nowej stacji zostanie wyłączona z eksploatacji. Obecnie średnia ilość wody pobieranej w ciągu doby nie przekracza $500\text{m}^3/\text{d}$. Pobrana woda jest przesyłana do stacji uzdatniania wody mieszczącej się w wieży ciśnień przy ul. Leśnej w Sępopolu. W stacji woda jest intensywnie napowietrzana, a następnie poddawana filtracji na złożach żwirowych w celu usunięcia związków żelaza i manganu. Po uzyskaniu jakości odpowiadającej wodzie do picia woda jest magazynowana w zbiorniku wieży ciśnień, z którego podawana jest do odbiorców. Z uwagi na zły stan techniczny urządzeń, ich wiek, a także zły stan techniczny wieży ciśnień projektuje się budowę nowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, iż zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym średnia ilość poboru wody na dobę wynosi $495\text{m}^3/\text{d}$. Łączne maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi $80\text{m}^3/\text{h}$.

Uwzględniając fakt, iż stacja uzdatniania wody w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit d, f i g ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza i środowiska w rejonie zainwestowania.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane ze wzrostem poziomu hałasu, emisją pyłów do powietrza, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz ruch pojazdów na terenie inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również z emisją substancji zanieczyszczających z proces spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych. Wszystkie prace budowlane będą krótkotrwałe, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia. Nie przewiduje się, aby powstające zanieczyszczenia mogły w istotny sposób wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu.

W trakcie realizacji inwestycji hałas będzie miał zasięg lokalny. Na jego wielkość będzie miał wpływ czas realizacji procesu inwestycyjnego oraz ilość jednocześnie pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym prace budowlane należy wykonywać tylko w godzinach dziennych. Uciążliwości będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych.

Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w sposób selektywny i magazynowane w pojemnikach lub kontenerach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do utylizacji odpadów.

Biorąc pod uwagę zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) stwierdzono, iż ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.

W związku z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) dotyczącym ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, poprzez uwzględnienie używanych substancji

i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do przedsięwzięć gdzie może wystąpić poważna awaria.

Nawiązując do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) ze względu na rodzaj, skalę i oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich oraz zamknięcie się oddziaływania w granicach terenu przedsięwzięcia, inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 t.j. ze zm.) na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren na którym planowana jest elektrownia jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 200 Ostoja Warmińska PLB280015.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie wpływać na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Warmińska” PLB280015 (nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczony został ten obszar) oraz nie naruszy spójności krajowego systemu obszarów chronionych. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie pól uprawnych. Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015, ustanowionego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2014 r. poz. 3086).

Obszar zajmowany przez przedsięwzięcie położony jest poza korytarzami ekologicznymi, a planowana inwestycja nie będzie utrudniać migracji zwierząt.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Pregoly, w Regionie Wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Łyna od Pisy do granicy państwa”, kod JCWP: PLRW700020584911, która jest naturalną, monitorowaną częścią wód w stanie złym, zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych – do niej należy dz. nr 52/3 obręb nr 1 miasta Sępólno;
- „Guber od Rawy do ujścia”, kod JCWP: PLRW70002058489, która jest naturalną, monitorowaną częścią wód w stanie złym, zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych – i do niej należą pozostałe działki objęte inwestycją.

Ze względu na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych przez w/w jednolite części wód powierzchniowych zostały dla nich wyznaczone derogacje czasowe do 2027 roku, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP „Łyna od Pisy do granicy państwa” występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku. Natomiast w zlewni JCWP „Guber od Rawy do ujścia” występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny do wdrożenia tego działania, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 roku.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW700020, której stan oceniony został jako dobry, a z ocen stanu wynika, że jest ona niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje na konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań takich jak:

- prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6:00-22:00)
- zapewnić właściwe zagospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie
- zabezpieczyć plac budowy w materiał sorbencyjny do stosowania w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych; w sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych, podczas awarii sprzętu budowlanego, zanieczyszczoną glebę należy bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia
- należy ograniczyć emisję pyłu z placów budowy: m. in. unikać rozsypywania materiałów pylistych, składowiska materiałów pylistych osłaniać przed działaniem wiatru, w dni słoneczne i wietrzne stosować zraszanie potencjalnych miejsc wtórnego pylenia
- grunt zanieczyszczony w stopniu przekraczającym dopuszczalne zawartości w glebie i ziemi substancji powodujących ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, należy przekazać do unieszkodliwienia
- drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; należy owinać je matami słomianymi i osłonić (oszalować) deskami o grubości min. 2 cm ściągniętymi drutem stalowym co 60 cm; wysokość osłonięcia – do pierwszych konarów; roboty w obrębie korony drzew należy prowadzić ręcznie; w razie czasowego odsłonięcia korzenie osłonić matami słomianymi; w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych podlewać drzewa wodą;
- zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt, a w przypadku przedostania się ich do wykopu podjąć natychmiastowe działania mające na celu wypuszczenie ich poza rejon prowadzonych prac.

Zgodnie z art. 63 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j. ze zm.) przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Sępopola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. W art.72 ust.1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 t.j ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem art.72 ust. 4 i 4b wymienionej wyżej ustawy.

Złożenie wniosku, o którym wyżej, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art.90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Załącznik nr 1: Charakterystyka planowanego przedsięwzięciami

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Otrzymują:

1. Grzegorz Kowalewski INNTECH Projektowanie i Nadzory ul. Lubawska 6, 14-100 Ostróda
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach ul. Bohaterów Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce
2. Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
3. Zarząd Zlewni w Olsztynie ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn

Sporządziła: Irena Siemaszko

Załącznik nr 1
do decyzji nr 4/2022 o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 11 kwietnia 2022 roku znak GI.III.6220.4.2022

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j. ze zm.)

1. Nazwa przedsięwzięcia:

„Budowie stacji uzdatniania wody w Sępopolu gm. Sępopol”

2. Inwestor realizujący przedsięwzięcie:

Gmina Sępopol
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

3. Eksploatator Stacji Uzdatniania Wody:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych
ul. Leśna 5
11-210 Sępopol

4. Dane dotyczące terenu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek oraz obszaru, na który będzie oddziaływać:

Obszar przedsięwzięcia swoim zakresem obejmuje działki geodezyjne o numerze 158/2 i 158/1 obręb nr 2 miasta Sępopol oraz działki o numerze ewidencyjnym 44 i 52/3 obręb nr 1 miasta Sępopol, gmina Sępopol, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie.

5. Opis do charakterystyki przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „Budowie stacji uzdatniania wody w Sępopolu gm. Sępopol” na działkach o numerze ewidencyjnym 158/1 i 158/2 obręb nr 2 miasta Sępopol oraz 44 i 52/3 obręb nr 1 miasta Sępopol, gmina Sępopol.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- a) budowę nowego budynku SUW o wymiarach 18,38 m x 9,58 m;
- b) wykonanie nowej technologii SUW obejmującej:
 - uzdatnianie dwustopniowe na 6 filtrach fi 1600 mm – wydajność instalacji technologicznej 60 m³/h
 - wydajność zestawu 140 m³/h zestaw czteropompowy
 - napowietrzanie wody w mieszaczach dynamicznych wodno-powietrznych fi 1200 mm przed pierwszym stopniem uzdatniania oraz przed drugim stopniem uzdatniania
 - orurowanie za stali nierdzewnej trawionej i pasywowanej
 - proces płukania w pełni zautomatyzowany oparty o przepustnice z napędem pneumatycznym z dyskiem ze stali nierdzewnej sterowane sterownikiem mikroprocesorowym
 - sposób płukania wodno-powietrznych- płukanie wodą uzdatnioną- pompa płuczna

- płukanie powietrzem przez dmuchawę
- ciśnienie wody na wyjściu 5 bar utrzymywane przez zestaw hydroforowy 4-pompowy o wydajności 140 m³/h, każda pompa z przypisanym falownikiem
- c) wykonanie dwóch zbiorników wyrównawczych stalowych naziemnych o pojemności 150 m³
- d) wykonanie odprowadzenia popłuczyn z budynku SUW do osadnika popłuczyn rurą PCV 200
- e) wykonanie nowego czterokomorowego osadnika popłuczyn wraz z instalacją pompki do odprowadzania popłuczyn
- f) wykonanie studzienki spustowej zbiornika wyrównawczego wraz z odprowadzeniem do osadnika popłuczyn z rur PCV 200
- g) wykonanie przewodów tłocznych i ssawnych zbiornika wyrównawczego z rur PE 160 i 200
- h) wykonanie nowych przyłączy studni głębinowych z rur PE fi 110
- i) montaż nowych pomp głębinowych i rur eksploatacyjnych wraz z armaturą
- j) wykonanie nowych nadziemnych obudów studni głębinowych typu LANGE
- k) wykonanie nowych przyłączy energetycznych studni
- l) wykonanie przyłączy sterowniczych do zbiorników wyrównawczych
- ł) wykonanie nowych instalacji elektrycznych i rozdzielni głównej w budynku SUW oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- m) montaż agregatu prądotwórczego w budynku SUW z układem SZR
- n) montaż osuszaczy powietrza
- o) montaż grzejników elektrycznych i oświetlenia
- p) wykonanie wizualizacji pracy obiektu wraz z jego wpięciem w nowoprojektowany system monitoringu zainstalowany w siedzibie eksploatatora
- r) wykonanie dróg wewnętrznych z nawierzchni z kostki betonowej
- s) wykonanie nowego przyłącza do sieci wodociągowej.

Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki 158/2 i 158/1 obręb nr 2 miasta Sępólno objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Miasta Sępólno przyjętym Uchwałą nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 30 września 2011 r. natomiast działki nr 44 i 53/2 obręb nr 1 miasta Sępólno objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Części ulicy Wojska Polskiego w Sępólnie przyjętym Uchwałą nr XXI/117/09 Rady Miejskiej w Sępólnie z dnia 3 marca 2009 r.

Teren na którym planowana jest inwestycja leży na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Warmińska PLB280015.

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz