



*Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020*

GMINA SĘPOPOL

Sępapol, 06.03.2023 r.

ul. 11 Listopada 7

11- 210 Sępapol

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.3.2023

BZP 2023/BZP 00105452

Dotyczy: postępowania pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad Łyną w Sępopolu".

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania:

Zapytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga, aby obrzeża ścieżki (kamień polny) układane były na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby obrzeża ścieżki (kamień polny) układane były na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej jak pod obrzeża betonowe.

Zapytanie nr 2: Prosimy o podanie warstwy konstrukcyjnej ścieżki dydaktycznej?

Odpowiedź nr 2:

Ścieżki dydaktyczne winna być wykonana z nawierzchni żwirowej z wykonaniem obrzeża z kamienia polnego na podsypce cementowo piaskowej z wykonaniem ławy betonowej. Nawierzchnia składa się z 16 cm warstwy odsączającej, na której rozłożona jest 5 cm warstwa kruszywa łamanego 0,31/5 C_{50/30}.

Zapytanie nr 3: Czy przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę krzewów? Jeśli tak prosimy o podanie ilości i miejsce wywozu?

1

Odpowiedź nr 3:

Przedmiot zamówienia obejmuje wycinkę zakrzaczenia umożliwiające przygotowanie terenu pod budowę ścieżki. Wykonawca winny zagospodarować we własnym zakresie odpad powstały z wycinki zakrzaczeń.

Zapytanie nr 4: Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia skarp, które powstaną przy pracach ziemnych i budowie ścieżki dydaktycznej? Jeśli tak, to proszę o wskazanie sposobu i ilości umocnienia skarp.

Odpowiedź nr 4: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wzmocnienia skarpy. Sposób wykonania dowolny, pod warunkiem zabezpieczenia obsuwania się niekontrolowanego skarpy.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dołączając załącznik nr 9 – plan zagospodarowania terenu.

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją SWZ Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert, które pozostają:
 - na dzień **10 marca 2023 r. (piątek) do godziny 10:00**,
natomiast otwarcie ofert nastąpi :
 - w dniu **10 marca 2023 r. (piątek) do godz. 10:30**.
2. Dokonane zmiany treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma.
3. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Sporządziła: B. Pakuła

z up. Burmistrza Sępola

*Piotr Łazarz
Zastępca Burmistrza*