



**POLSKI
ŁĄD**



GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępapol

Sępapol, 19.05.2023 r.

**Wykonawcy
zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIA NR 2 WYKONAWCÓW DO TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I MODYFIKACJA SWZ**

Or.III.271.1.6.2023

BZP nr 2023/BZP 00204301

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Polski Ład to szansa na zniwelowanie różnic rozwojowych na terenach popegeerowskich w Gminie Sępapol–modernizacja kilkunastu odcinków dróg”.

Zamawiając zgodnie z art.286 ust. 1 i 7 w związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy modyfikując jednocześnie załączniki Nr 7 do SWZ:

ZAPYTANIE Nr 1 :

Od wydanych w roku 2010 Wymagań technicznych WT 2-2010 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne” wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych do warstwy podbudowy stosuje się mieszanki mineralno-asfaltowe AC 16 P, AC 22 P, AC 32 P, AC WMS 11, AC WMS 16, AC WMS22. Brak jest obecnie aktualnych wymagań dla mieszanki AC 25 W w zakresie składu

oraz właściwości tej mieszanki. Ma to istotny wpływ na odbiór wykonanej warstwy z mieszanki AC 25 W i nie zapewnia określonej jakości wykonania. W związku z powyższym wnosimy o zmianę mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy z AC 25W na AC 16W.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej z AC 25 W na AC 16 W.

Ulegają również zmianie zapisy w pkt III Szacunkowe zestawienie robót do wykonania w Programach Funkcjonalno-Użytkowych w zakresie Nawierzchni (Nr specyfikacji D-05.03.05b) z dotychczasowych „Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm” na „Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm”

UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 25 maja 2023 r. (czwartek) godz. 10⁰⁰.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

Burmistrz Sępola

Irena Wołoszuk