

GMINA SĘPOPOL  
ul. 11 Listopada 7  
11-210 Sępopol

Sępopol, 26.09.2023 r.

## Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

### ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.13.2023

**BZP nr 2023/BZP 00403083**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn."Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie Gminy Sępopol" /4 postępowanie/.

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

#### **ZAPYTANIE Nr 1 :**

W SWZ w rozdziale 4 – opis przedmiotu zamówienia, pkt 4.6 ppkt 3, zamawiający informuje jakie prace nie obejmują zamówienia.

Czy przedstawione prace zostały już wykonane? Czy zamawiający dopiero zamierza wykonać te prace osobiście? Proszę o podanie terminu wykonania prac jeśli nie zostały one dotychczasowo wykonane, ponieważ może mieć to wpływ na wykonanie zamówienia w określonym przez zamawiającego terminie 360 dni.

#### **ODPOWIEDŹ NR 1:**

**Przyłącze wodociągowe zostało już zrobione a resztę prac Zamawiający wykona osobiście i zakończy je do dnia podpisania umowy z Wykonawcą.**

**ZAPYTANIE Nr 2 :**

W przedmiarze robót budowlanych w dziale 19 – ocieplenie budynku, w pozycji 184 – płyta bazaltowa na ścianach i wokół dachu występuje obmiar 0. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru.

**ODPOWIEDŹ NR 2:**

**Pozycja 184 tj. płyta z włókna bazaltowego na podkonstrukcji systemowej - aluminiowej wynosi: 114,0 m<sup>2</sup> (jest to powierzchnia: obudowy dachu, boki i spód balkonu oraz wysunięte części ścian szczytowych wraz z ich wnękami.)**

**UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 10 października 2023 r. (wtorek) do godz. 10<sup>00</sup>.**

Sporządziła: E. Skąlecka

*Burmistrz Sępopola*

*Irena Wołosiuk*

