



**POLSKI
ŁĄD**

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Sępopol, 02.10.2023 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 2 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.13.2023

BZP nr 2023/BZP 00403083

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn."Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie Gminy Sępopol" /4 postępowanie/.

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

ZAPYTANIE Nr 3 :

Czy Zamawiający dokona rozbiórki budynku tylko do wysokości przyziemia czy do głębokości posadowienia budynku do ław fundamentowych? Czy Zamawiający sam wykona wywóz gruzu z rozebranego budynku?

ODPOWIEDŹ NR 3:

Zamawiający dokona rozbiórki budynku do głębokości posadowienia budynku do ław fundamentowych. Zamawiający sam wywiezie gruz z rozebranego budynku.

ZAPYTANIE Nr 4 :

Czy wykonanie ogrodzenia boiska oraz placu zabaw wchodzi w zakres robót?

ODPOWIEDŹ NR 4:

Tak. Wykonanie ogrodzenia boiska oraz placu zabaw wchodzi w zakres robót.

ZAPYTANIE Nr 5 :

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów urządzeń skateparku oraz zmianę ich rozstawienia?

Zgodnie ze sztuką projektowania oraz przez wzgląd na jego funkcjonalność, elementy rozpędowo-nawrotowe Quarterpipe oraz Bankramp powinny być co najmniej dwa razy wyższe od elementu środkowego (Funbox) umieszczonego pomiędzy nimi. Ponadto odstępy między urządzeniami powinny zakładać minimum 6 metrów, aby użytkownik w bezpieczny sposób mógł poruszać się po obiekcie. Projektowany skatepark założył wysokość urządzeń Quarterpipe oraz Bankramp jedynie o 50% większą od wysokości urządzenia Funbox oraz same urządzenia zostały rozlokowane w zbyt bliskiej odległości, co będzie rzutowało na bezpieczeństwo oraz funkcjonalność obiektu.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Dopuszcza się zmianę parametrów urządzeń oraz zmianę ich rozstawienia.

ZAPYTANIE Nr 6 :

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania urządzeń na drewniano-kompozytową?

ODPOWIEDŹ NR 6:

Dopuszcza się zmianę konstrukcji na konstrukcje polietylenową.

ZAPYTANIE Nr 7:

Czy Zamawiający dopuszcza 8% tolerancję wymiarów urządzeń?

ODPOWIEDŹ NR 7:

Dopuszcza się 8% tolerancję wymiarów urządzeń.

UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 10 października 2023 r. (wtorek) do godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: E. Skąlecka

z up. Burmistrza Sępólka

Piotr Łazar

Zastępca Burmistrza Sępólka