



**POLSKI
ŁĄD**



GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępapol

Sępapol, 20.11.2023 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.15.2023

BZP nr 2023/BZP 004083006

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Utworzenie nowoczesnego centrum sportowego na terenie Gminy Sępapol” /5 postępowanie – zmieniony zakres robót/.

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 20223 poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców :

ZAPYTANIE Nr 1 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „STOLARKA”; w pozycji nr 124 występują inne ilości i wymiary stolarki okiennej od ilości i wymiarów określonych w dokumentacji projektowej.

Proszę o jednoznaczne określenie jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Należy przyjąć ilości i wymiary z dokumentacji projektowej.

ZAPYTANIE Nr 2 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „STOLARKA”; w pozycji 125 występują drzwi stalowe antywłamaniowe, natomiast w dokumentacji projektowej występują drzwi drewniane antywłamaniowe. Występują również różnice w wymiarach przedmiotowych drzwi. Proszę o jednoznaczne określenie jaką ilość i jakiego rodzaju drzwi należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 2:

Należy przyjąć drzwi (DZB1) - stalowe, $U_{max} = 1,5 W/m^2K$, zabezpieczenie i zamki antywłamaniowe, kolor RAL 7015, 3 szt. 90x200 (wym. w świetle ościeżnicy).

ZAPYTANIE Nr 3 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „STOLARKA”; w pozycji 126 występują drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w ilości 1 sztuki, natomiast w dokumentacji projektowej występują drzwi aluminiowe w ilości 3 sztuk. Występują również różnice w wymiarach tychże drzwi. Proszę o jednoznaczne określenie jaką ilość i jakiego rodzaju drzwi należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NR 3:

Należy przyjąć ilości i wymiary z dokumentacji projektowej tj. 3 szt.

ZAPYTANIE Nr 4 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „STOLARKA”; w pozycji nr 127 występują skrzydła drzwiowe w łącznej ilości 14 sztuk, natomiast w dokumentacji projektowej występują skrzydła drzwiowe w ilości 17 sztuk. Występują również różnice w ilościach i wymiarach skrzydeł drzwiowych. Proszę o jednoznaczne określenie jaką ilość i jakiego rodzaju należy przyjąć do wyceny. Jednocześnie proszę o określenie prawidłowej ilości ościeżnic w poz. Nr 128 przedmiaru.

ODPOWIEDŹ NR 4:

Należy przyjąć ilość i wymiary drzwi wewnętrznych z dokumentacji projektowej:

Część rozbudowy:

Drzwi wewnętrzne D1,D2,D3,D4,D5,D6, - łącznie 15 szt.

Drzwi zewnętrzne DZ1(drzwi z naswietlem wym. całość 200x245) ,DZ2,DZ3 łącznie - 3 sztuki

Część istniejąca:

DZB1- 3 szt.

ZAPYTANIE Nr 5 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „OCIEPLENIE BUDYNKU”; w pozycji nr 184 występuje pozycja „płyta bazaltowa na ścianach i wokół dachu”, ale bez obmiaru. Proszę o podanie ilości jaką należy uwzględnić w wycenie.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Pozycja 184. tj płyta z włókna bazaltowego na podkonstrukcji systemowej - aluminiowej wynosi: 114,0 m² (jest to powierzchnia: obudowy dachu, boki i spód tarasu oraz wysunięte części ścian szczytowych wraz z ich wnękami.)

ZAPYTANIE Nr 6 :

W dokumentacji projektowej, dla zakresu odnoszącego się do dachu, występują zapisy dotyczące montażu wyłazu dachowego oraz montażu elementów komunikacji na dachu (ław kominiarskich). Proszę o informację czy należy ww. ująć w wycenie, jeśli tak to w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ NR 6:

Należy przewidzieć jeden wyłaz dachowy (ciepły) o wym. w świetle min. 80x80 cm , oraz ławy kominiarskie o dl. ok. 6 mb.

ZAPYTANIE Nr 7 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ŁAWKI” w pozycjach nr 242-245 przewidziano pozycje związane z montażem ławek, nie występuje pozycja dotycząca dostawy ławek. Czy w ofercie należy ująć również dostawę ławek w ilości 5 sztuk?

ODPOWIEDŹ NR 7:

W ofercie należy ująć 5 szt. ławek.

ZAPYTANIE Nr 8 :

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – KOSZE NA ODPADY” w pozycjach nr 246-249 występują pozycje związane z montażem koszy, nie ma natomiast dostawy koszy. Czy w ofercie należy ująć dostawę koszy w ilości 2 sztuk?

ODPOWIEDŹ NR 8:

W ofercie należy ująć 2 szt. koszy na odpady.

ZAPYTANIE NR 9:

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STOJAK NA ROWERY”; w pozycjach nr 254-257 występują przewidziano pozycje związane z montażem stojaków, nie ma natomiast dostawy stojaków. Czy w ofercie należy ująć również dostawę stojaków i w jakiej ilości?

ODPOWIEDŹ NR 9:

W ofercie ująć dostawę stojaków w ilości 10 szt.

ZAPYTANIE NR 10:

W przedmiarze robót ogólnobudowlanych w dziale „ZAGOSPODAROWANIE TERENU – URZĄDZENIA FITNESS”; w pozycjach 258-261 występują pozycje związane z montażem urządzeń fitness, nie ma natomiast dostawy urządzeń. Czy w ofercie należy ująć również dostawę urządzeń fitness, w jakiej ilości i jakiego rodzaju?

ODPOWIEDŹ NR 10:

W ofercie ująć dostawę, 2 szt. typu : rower i wioślarz.

ZAPYTANIE NR 11:

W zakresie robót sanitarnych występują wątpliwości związane z następującymi pozycjami:

- a. Ogrzewanie podłogowe – proszę o określenie parametrów technicznych pompy ciepła z zasobnikiem: typ, wydajność, nazwę pompy oraz typ, pojemność i nazwę zasobnika;

Odpowiedź 11a:

Np. o parametrach nie gorszych niż pompa Vitocal 150-A z zasobnikiem Vitocell 100-B Typ CVB 500L i Vitocell 100-W SVWA 200L.

- b. Sterownik – proszę o określenie typu, nazwy;

Odpowiedź 11b:

Sterownik zgodny z systemem wybranego producenta systemu ogrzewania.

- c. Proszę o określenie typu rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego oraz materiału z jakiego mają być wykonane: stalowe, mosiężne, nierdzewne?

Odpowiedź 11c:

Rozdzielacz zgodny z systemem wybranego producenta, materiał rozdzielaczy – mosiężny.

ZAPYTANIE NR 12:

W zakresie kanalizacji sanitarnej – proszę o informację – czy studnia przepompowni ścieków DN1500 ma być z wyposażeniem, w tym z pompą? Jeśli tak to proszę o podanie jej typu, wydajności, nazwy?

ODPOWIEDŹ NR 12:

Zgodnie z parametrami określonymi w projekcie. Pkt 11.2 opisu branży sanitarnej, dodatkowo załączono rysunek przykładowej pompy.

UDZIELONA ODPOWIEDŹ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień 27 LISTOPADA 2023 r. (poniedziałek) do godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: E. Skąlecka

Burmistrz Sępopola

Irena Wołoszuk

