



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Sępopol, 28.01.2026 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

**ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.1.2026

BZP nr 2026/BZP 00046778

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”RADOSNY START – ŻŁOBEK
Z PROGRAMU MALUCH + ” (ponowne postępowanie).

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców dotyczące treści SWZ:

ZAPYTANIE Nr 5 :

W przedmiarze robót budowlanych poz. 98 ujęto okna połaciowe OD2. Natomiast wyłaz dachowy OD1 nie został ujęty. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący wyłaz ?

Odpowiedź Nr 5:

Wykonawca uwzględnia w wycenie wyłaz dachowy.

ZAPYTANIE Nr 6 :

W przedmiarze robót budowlanych poz. 114 ujęto drzwi D1 o wymiarze 1,50*2,35 – w zestawieniu stolarki wymiar tych drzwi to 1,5 *2,0. Proszę o wyjaśnienie jakie wymiary należy przyjąć?

Odpowiedź Nr 6 :

Należy przyjąć wymiary drzwi to 1,5 x 2,0 m.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ZAPYTANIE Nr 7 :

Udostępnione przedmiary robót sanitarnych również nie wczytują się do programu kosztorysowego. W związku z powyższym proszę o załączenie przedmiarów robót w wersji PDF (nie jako skany, lecz pliki wygenerowane bezpośrednio z programu kosztorysowego) lub o udostępnienie przedmiarów sanitarnych w formacie ATH.

Odpowiedź Nr 7 :

W załączeniu do pisma przedmiar sanitarny w formacie PDF.

ZAPYTANIE Nr 8 :

W dokumentacji występują parapety wewnętrzne z konglomeratu – kolor naturalny. Proszę o podanie jakiej grubości mają być parapety?

Odpowiedź Nr 8 :

Parametry o gr. 2 cm.

ZAPYTANIE Nr 9:

Proszę o podanie danych technicznych linoleum (rodzaj, grubość itd.) Brak w dokumentacji. Proszę również o informację czy wykładzina ma być wywijana na ścianę czy mają być listwy przyściennne – brak w opisie i przedmiarze robót?

Odpowiedź Nr 9:

Linoleum wywijane na ścianę, gr. 2,5 mm, spełniające następujące parametry:

Klasyfikacja użytkowa EN ISO 10874 EN 685 23/34/43

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 klasa Cfl – s1

Antypoślizgowość DIN 51130 BGR 181 grupa R9

Izolacja akustyczna EN ISO 717-2 dB 5

ZAPYTANIE Nr 10 :

Proszę o potwierdzenie, że ściany mają być pomalowane farbami zmywalnymi, a sufity farbami akrylowymi – rozbieżność w opisach. Przedmiar zakłada malowanie wszystkich powierzchni farbami akrylowymi?

Odpowiedź Nr 10:

Zamawiający potwierdza, że ściany mają być pomalowane farbami zmywalnymi, natomiast sufity farbami akrylowymi.

Kolorystyka wszystkich pomieszczeń ustalana z zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

ZAPYTANIE Nr 11 :

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje z wykończeniem ścian gresem do wys. min. 2 m wskazanych w opisie pomieszczeń. Proszę podać dane techniczne gresu?

Odpowiedź Nr 11:

Dane techniczne gresu:

- gr. 8,00 – 10,00 mm,
- nasiąkliwość wodna $E \leq 0,5 \%$

Wykończenie gresem w poszczególnych pomieszczeniach:

- pom. 0.5 13,22*2,0 - (2,0+0,9*0,9) m²
- pom. 0.6 8,11*2,0 - 2,0 m²
- pom. 0.7 9,22*2,0 - (2,0+0,9*0,9) m²
- pom. 0.8 9,60*2,0 - (2,0+0,9*0,9) m²
- pom. 0.9 9,53*2,0 - (2,0+0,9*0,9) m²
- pom. 0.11 14,56*2,0 - (2,0+2,0+2,50*0,9) m²
- pom. 0.12 14,08*2,0 - (2,0+2,50*0,9) m²

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ w rozdz.4, przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny zakresu robót.

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej samodzielnie zobowiązany jest do oceny przedmiotu zamówienia.

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :

4 lutego 2026 r. (środa) godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: Beata Pakuła

z U.P. Zastępca Burmistrza Sępopola
Piotr Łazar

