




Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Sępopol, 29.01.2026 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ZAPYTANIA NR 3 WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.1.2026

BZP nr 2026/BZP 00046778

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. "RADOSNY START – ŻŁOBEK Z PROGRAMU MALUCH + " (ponowne postępowanie).

Zamawiając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców dotyczące treści SWZ:

ZAPYTANIE Nr 12 :

Czy okna aluminiowe O1, O2, O3, O4 mają być obustronnie w kolorze dąb czy od wewnątrz mają być białe?

Odpowiedź Nr 12:

Okna obustronnie w kolorze dąb.

ZAPYTANIE Nr 13 :

Czy są jakieś wymogi odnośnie szklenia? Czy szkło w oknach ma być bezpieczne? Jeśli tak to czy jednostronnie czy obustronnie czy wystarczą zwykłe pakiety trzyszybowe?

ZAPYTANIE Nr 14 :

Producenci okien zwracają uwagę, że okno O1 ma zbyt duży wymiar na jedno skrzydło i proponują podział na dwie kwatery. Proszę o wyjaśnienie?

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Odpowiedź Nr 13 i Nr 14:

Dopuszcza się okna PCV izolowane termicznie trójszybowe, $U= 0,9$ W/m², szklenie bezpieczne od strony wewnętrznej, dopuszcza się równy podział górnej kwatery na dwie części uchylno rozwieralne.

ZAPYTANIE Nr 15 :

Proszę o podanie wymiaru całkowitego po szerokości dla konstrukcji D1, DZ1 dla całej ścianki z naświetlami, w zestawieniu podano tylko wymiar drzwi – bez bocznych witryn?

Odpowiedź Nr 15:

Drzwi z bocznymi przeszklzeniami D1, DZ 1 – szerokość zestawów w świetle ościeżnicy 277,0 cm, kwatery boczne przy drzwiach D1 – EI 15.

ZAPYTANIE Nr 16:

Proszę o informację czy Wykonawca powinien ująć w ofercie wyposażenie żłobka wskazane w opisie projektu architektoniczno-budowlanego ust.17? Brak pozycji w przedmiarze robót, natomiast opis przedmiotu zamówienia w SWZ pkt 4.3. i 4.4 obejmuje wyposażenie.

Odpowiedź Nr 16:

Tak, zgodnie z pkt 4.4. SWZ zamówienie obejmuje również:

„wyposażenie żłobka wraz z dostawą i montażem – opis przedmiotu w tym zakresie określony został w dokumentacji projektowej.”

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ w rozdz.4, przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny zakresu robót.

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej samodzielnie zobowiązany jest do oceny przedmiotu zamówienia.

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :

4 lutego 2026 r. (środa) godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: Beata Pakuła

z up. Zastępcy Burmistrza Sępopola

Piotr Łazar

