

Zestawienie Okien				
ID	O1	O2	O3	O4
Ilość	7	2	1	4
Wymiary otworu w ścianie	180×180	250×90	90×180	90×90
Wysokość	180	90	180	90
Szerokość	180	250	90	90
Widok od wewnątrz				
Kolor stolarki	Dąb naturalny	Dąb naturalny	Dąb naturalny	Dąb naturalny
Uwagi:	Okno fasadowe, uchylne z klamką , aluminiowe izolowane termicznie trójszybowe , U=0,8 W/m2 , parapet wewnętrzny - konglomerat kolor- dąb	Okno fasadowe, uchylne z klamką , aluminiowe izolowane termicznie trójszybowe , U=0,8 W/m2 , parapet wewnętrzny - konglomerat kolor- dąb	Okno fasadowe, uchylne z klamką , aluminiowe izolowane termicznie trójszybowe , U=0,8 W/m2 , parapet wewnętrzny - konglomerat kolor- dąb	Okno fasadowe, uchylne z klamką , aluminiowe izolowane termicznie trójszybowe , U=0,8 W/m2 , parapet wewnętrzny - konglomerat kolor- dąb

Zestawienie Okien Połaciowych		
ID	OD1	OD2
Ilość	1	2
Wymiary zestawu	80×80	80×160
Widok od wewnątrz		
Kolorystyka		
Uwagi:	Wyłaz na dach izolowany termicznie U=0,8 W/m2	Okno połaciowe, uchylne z klamką , drewniane izolowane termicznie trójszybowe , U= 0,8 W/m2

UWAGI:

1. W wypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia np.system nawiewników i kratek zapewniający wystarczający jego napływ do pomieszczeń. Wyposażenie należy dobrać z zachowaniem obowiązujących w tym względzie norm technicznych i przepisów prawa budowlanego.

2. Przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą (przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm². Swobodny przepływ powietrza z pokoi powinna zapewnić szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi, a podłogą o przekroju netto co najmniej 80 cm².

3.Wielkość otworów okiennych i drzwiowych dostosować do wymiarów wybranego producenta stolarki , przed przystąpieniem do montażu nowej stolarki należy sprawdzić wymiary otworów

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO <b>BUDYNEK ŻŁOBKA</b>	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA <b>mgr inż. arch. Grzegorz Porębski</b> NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH <b>nr upr. 580/POOKK/IV/2013</b>	PODPIS:
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO <b>mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek</b> NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH <b>nr upr. 69/POOKK/IV/2015</b>	PODPIS:
DATA SPORZĄDZENIA: <b>09/2025</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PAB</b>
NAZWA RYSUNKU <b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ</b>	SKALA RYSUNKU
	NUMER RYSUNKU <b>0.11</b>