



poziom por.32,00 m n.p.m.

Wezeł	Dist	D1	D2	D4	D3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	38,10	38,00	38,00	38,00	38,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	36,70	36,61	36,49	36,39 35,26 36,41	36,60
Zagłębienie dna [m]	1,16	1,39	1,51	1,61 2,74 1,59	1,40
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC2001,0%1,0%PVC160				
Długość [m]	9,00	12,00	10,00	19,00	
Odległość [m]	0,00	9,00	21,00	31,00	50,00

PROJEKTANT:			BRANŻA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	ADRES INWESTYCJI:	
mgr inż. Michał Żukowski			sanitarna	POM/0048/PWOS/12		SĘPOPÓL, DZ. NR 61/2 74; OBRĘB 0002	
SPRAWDZIŁ:						TREŚĆ RYSUNKU: Profil podłużny kan. deszcz.	SKALA: 1:100/500
mgr inż. Adrian Wrzosek			sanitarna	POM/0047/PWOS/12			NR RYS: <div>S4</div>
DATA:	NR PROJ:	TYTUŁ PROJEKTU:					
08.2025	-	BUDOWA PRZYŁĄCZY WODKAN I CIEPŁOCIĄGU DLA POTRZEB BUDOWY BUDYNKU ŻŁOBKA NA TERENIE GMINY SĘPOPÓL DZ. NR 61/2 , 74 OBRĘB SĘPOPÓL NR 2					