

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCÓW NR 2

Or.III.271.1.3.2026

BZP nr 2026/BZP 00134904

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn."Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ:

ZAPYTANIE Nr 2 :

Czy w ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownic, czy Zamawiający uzupełni go we własnym zakresie?

Odpowiedź Nr 2 :

W ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownic.

ZAPYTANIE Nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści tolerancję dotyczącą wymiarów urządzeń na wymiary urządzeń + 20 %? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność urządzeń. Dopuszczenie jedynie niewielkiej tolerancji + 3% wyklucza z postępowania większość producentów urządzeń. Narzucenie niewielkiej tolerancji wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności. Urządzenia równoważne to takie, które spełniają te same funkcje o nie gorszych parametrach, a różniące się wymiarami, dlatego prosimy o dopuszczenie wnioskowanej tolerancji.

Odpowiedź Nr 3 :

Inwestor dopuszcza większą tolerancję wymiarów urządzeń pod warunkiem zachowania odpowiednich stref bezpieczeństwa w taki sposób, aby strefy te nie nachodziły na siebie.

ZAPYTANIE Nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści wykonanie strefy bezpiecznej z piasku płukanego o frakcji 0,2-2 mm (najczęściej stosowany na placach zabaw) w ilości 678 m², zamiast ze żwiru o frakcji 0,2-8?

Odpowiedź Nr 4 :

Zamawiający jako wykonanie strefy bezpiecznej wskazuje mieszankę żwiru o frakcji 0,2-8mm (warstwa pod spodem) z piaskiem płukanym o frakcji 0,2-2 mm (warstwa wierzchnia).

ZAPYTANIE Nr 5:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd koparek i samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? Jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź Nr 5:

Na teren planowanego placu zabaw nie ma bezpośredniego dojazdu ze względu na różnicę wysokości terenu.

ZAPYTANIE Nr 6:

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź Nr 6:

Ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu.

ZAPYTANIE Nr 7:

Czy ogrodzenie ma być z prefabrykowaną podmurówką?

Odpowiedź Nr 7:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

ZAPYTANIE Nr 8:

Czy pod urządzenie nr 14 huštawka integracyjna Saturn należy uwzględnić w ofercie wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenia wokół strefy bezpiecznej?

Odpowiedź Nr 8:

Nawierzchnia strefy bezpiecznej – piaskowa. Należy uwzględnić ogrodzenie wokół strefy bezpiecznej np. ogrodzeniem panelowym o wys. Min. 1m – 1,2m.

ZAPYTANIE Nr 9:

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź Nr 9:

W załączniku nr 4 „Projekt umowy” w § 4 „Obowiązki stron” jest zapis mówiący o tym, że Wykonawca zobowiązuje się m.in. do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej budowy oraz sporządzenia po zakończeniu robót inwentaryzacji powykonawczej.

ZAPYTANIE Nr 10:

W zakresie prac znajduje się demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń fitness. Prosimy o doprecyzowanie, czy ponowny montaż tych urządzeń ma nastąpić na terenie tej samej działki, czy też Zamawiający przewiduje ich przeniesienie w inną lokalizację?

Odpowiedź Nr 10:

Ponowny montaż urządzeń ma nastąpić na terenie tej samej działki.

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :

17 marca 2026 r. (wtorek) godz. 10⁰⁰.

Sporządziła: Ewa Skalecka

*Burmistrz Sępola
Irena Wołosiuk*