GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol

Sępopol, 12.10.2026 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

Or.III.271.1.10.2026

BZP nr 2026/BZP 00473355

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Budowa placu zabaw przy Centrum Sportowym w Sępopolu”.

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 poz. 793 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ:

ZAPYTANIE Nr 1 :

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie w zestawie wspinaczkowym przestrzennym materiałów LDPE na lepszy materiał HDPE?

Odpowiedź Nr 1 :

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie materiałów HDPE zamiast LLDRE w zestawie wspinaczkowym przestrzennym, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych nie gorszych niż w określone w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego materiału nie może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
Oferowany zestaw musi spełniać wymagania odpowiednich norm bezpieczeństwa dotyczących wyposażenia placów zabaw, w szczególności PN-EN 1176-1, zgodnie z wymaganiami dokumentacji.

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :

26 października 2026 r. (poniedziałek) godz. 10 ^{00}.

Sporządziła: Ewa Skałecka

Burmistrz Sępopola
Irena Wołosiuk

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Irena Wołosiuk
Data: 2026.10.12 14:21:32 CEST