

Sępólno, 24.05.2019r.

WYKONAWCY BIORĄCY

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie PZP 1/2019

BZP numer 547681-N-2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Sępólnie w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej”

Działając zgodnie z art. 38 ust 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986 ze zm.) przekazuję treść zapytań, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią i modyfikacją SIWZ:

ZAPYTANIE NR 1:

Proszę o sprecyzowanie parametrów dot. wykładziny podłogowej.

Parametry wykładziny zawarte w opisie wskazują, że chodzi o wykładzinę klasy „domowej” (grubość warstwy ścieralnej 0,2 mm) nie posiadająca stosownych atestów i dopuszczeń do budynków komercyjnych. Biorąc pod uwagę charakter obiektu, wymagania dot. wykładziny powinny być w klasie 34/43 tj. w klasie komercyjnej, obiektowej tj. min. 0,6-0,8 mm oraz antypoślizgowością DS/R9. Nie można udzielić żadnej gwarancji na użytkowania wykładziny o tak niskich parametrach (wykładzina nie posiada stosownych atestów). Ponadto, wykładzina w klasie domowej na podkładzie piankowym nie jest przystosowana do zgrzewania. W takim wypadku pozycja przedmiaru robót nie będzie wykonana. Wobec powyższych faktów, proszę o ustosunkowanie się do tej sprawy, z pozycją zamiany wykładzin na wykładziny o charakterze obiektowym w klasie 34/43 o grubości całkowitej 2,0 mm warstwą ścieralną min. 0,8mm, NIE PALNĄ, ANTYPOŚLIZGOWĄ DS/R9, posiadającą atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie obiektowym.

ODPOWIEDZ NR 1:

Zamawiający potwierdza, iż w wyznaczonych pomieszczeniach należy zastosować wykładzinę obiektową dostosowaną do pomieszczeń użyteczności publicznej w kolorystyka do ustalenia z zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 12 dotyczy to pomieszczeń nr 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13), z wyłączeniem pomieszczenia nr 1 (wykładzina PCV z tworzywa niepodatnego na elektryzację).

MODYFIKACJA SIWZ

1. Niniejszy dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.
2. Zmiany SIWZ nie powoduje zmiany terminy składania ofert tj. do 31.05.2019 do godz. 10.00

DYREKTOR
Magdalena Gulkowska